

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,
ИНН 3702068421 КПП 370643001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ аккредитации
Испытательной лаборатории
№ГСЭН RY/ ЦОА. 018.12 Зарегистрирован в
Едином реестре 11.10.2013г. № РОСС
RY.0001.513710

Действителен до 11.10.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»
ИЛЦ
А.Н.Степин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №233

От 05.06.15г

Наименование пробы (образца) питьевая вода
Пробы (образцы) направлены филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской обл, в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах»
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца) 02.06.15г 09-30
Дата и время доставки пробы (образца) 02.06.15г 12-30
Цель отбора на соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы) ООО «ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО», город
Шуя ул Васильевская д 28
(наименование и юридический адрес)
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производился отбор пробы (образца) ООО «ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ
ХОЗЯЙСТВО», Шуйский р-н, с Китово, а/с №5.
(наименование, фактический адрес)
Код образца (пробы): ШР.1.2.02.06.15.840.АС.03.Д
Тара, упаковка стеклотара
НД на методы отбора ГОСТ 51592-2000
Условия транспортировки автотранспорт
Дополнительные сведения: _____

Ответственный за
оформление протокола _____

Колошва Е.В.

общее количество страниц 3; страница 1

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Идентификационный код протокола Ф5.4.17.2014

КОД ПРОБЫ Ш.Р.1.02.06.15.840.АС.03.0

Санитарно-химические исследования:

АНАЛИЗ НАЧАТ		АНАЛИЗ ОКОНЧЕН			
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиеничес. норматив	Ед. измер	НД на методы исследований
<i>Органолептические и обобщенные показатели</i>					
1	Запах при 20°C	0	≤ 2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60°C	1	≤ 2	балл	ГОСТ 3351-74
3	pH	7,2	6 ÷ 9		ПНДФ 14.2:3:4.121-97
4	Мутность	0	≤ 1,5	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Цветность	3,7	≤ 20	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
6	Сухой остаток	360,0	≤ 1000	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7	Жесткость общая	4,2	≤ 7,0	Ж°	ПНДФ 14.1:2.98-97
8	Окисляемость перманганатная	1,5	≤ 2,0	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
<i>Химические вещества</i>					
9	Аммиак (по азоту)	0,5	≤ 1,5	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2.1-95
10	Железо	0,09	≤ 0,3	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
11	Медь	н/о	≤ 1,0	мг/дм³	МУ 31-03/04
12	Марганец	н/о	≤ 0,1	мг/дм³	МУ 31-10/04
13	Нитраты (по NO ₃)	0,39	≤ 45,0	мг/дм³	РД 52.24.480-2006
14	Нитриты (по NO ₂)	0,06	≤ 3,3	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
15	Свинец		≤ 0,01	мг/дм³	МУ 31-03/04
16	Сульфаты	60,0	≤ 500	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2.159-00
17	Хлориды	2,5	≤ 350	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2.96-97
18	Фториды	0,53	≤ 1,5	мг/дм³	РД 52.24.360-2008
19	Цинк	н/о	≤ 1,0	мг/дм³	МУ 31-03/04
20	Кадмий	н/о	≤ 0,001	мг/дм³	МУ 31-03/04
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Химик-эксперт		Кулыгина Т.Е.			

КОД ПРОБЫ Ш.Р.2.02.06.15.840.АС.03.0

Микробиологические исследования:

АНАЛИЗ НАЧАТ 02.06.15		АНАЛИЗ ОКОНЧЕН 05.06.15			
№	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Ед. измер.	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термоталерантные колиформные бактерии	не обнаружены	Отсутствие	100/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
лаборант		Стрелкова Л.А.			
врач-бактериолог		Погорелко И.А.			
Заведующая лабораторией:		Хромова И. Н.			
Идентификационный код протокола Ф 5.4.17.2014					

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,
ИНН 3702068421 КПП 370643001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам исследований

к протоколу лабораторных исследований № 233 от 05.06. 2015 г.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя
Шуйском и Савинском районах»

Исследованная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Помощник санитарного врача




(подпись)

Колошва Е.В.
(Ф.И.О.)

Главный врач





(подпись)

А.Н. Степин
(Ф.И.О.)