


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,
ИНН 3702068421 КПП 370643001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ аккредитации
Испытательной лаборатории
№ГСЭН РУ/ ЦОА. 018.12 Зарегистрирован в
Едином реестре 11.10.2013г. № РОСС
РУ.0001.513710

Действителен до 11.10.2018г.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
Центра гигиены и эпидемиологии
Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах
Ководитель ИЛЦ
А.Н.Степин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №465
От 23.10.15г

Наименование пробы (образца) питьевая вода
Пробы (образцы) направлены филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской обл, в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах»
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 21.10.15г 09-30

Дата и время доставки пробы (образца) 21.10.15г 12-30

Цель отбора на соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы) ООО «ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО», город
Шуя ул Васильевская д 28
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) ООО «ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ
ХОЗЯЙСТВО», Шуйский р-н, с Китово, а/с №1
(наименование, фактический адрес)

Код образца (пробы): ШР.1.2.21.10.15.1637.АС.03.Д

Тара, упаковка стеклотара

НД на методы отбора ГОСТ 51592-2000

Условия транспортировки автотранспорт

Дополнительные сведения: _____

Ответственный за оформление протокола Е.В. Колошва Колошва Е.В.

общее количество страниц 3; страница 1

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Идентификационный код протокола Ф5.4.17.2014

Санитарно-химические исследования:

№	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиен. норматив	Ед. измер	НД на методы исследований
Органолептические и обобщенные показатели					
1	Запах при 20°C	0	≤ 2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60°C	1	≤ 2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	≤ 2	балл	ГОСТ 3351-74
4	рН	4,7 4,2	6 ÷ 9		ПНДФ 14.2:3:4.121-97
5	Цветность	4,2	≤ 20	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
6	Мутность	0	≤ 1,5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
7	Сухой остаток	310,0	≤ 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
8	Жесткость общая	6,55	≤ 7,0	Ж ⁰	ПНДФ 14.1:2:98-97
9	Окисляемость перманганатная	1,2	≤ 2,0	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Химические вещества					
10	Аммиак (по азоту)	0,23	≤ 1,5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.1-95
11	Железо	0,2	≤ 0,3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
12	Кадмий	0,0002	≤ 0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
13	Медь	0,0017	≤ 1,0	мг/дм ³	МУ 31-03/04
14	Марганец	0,016	≤ 0,1	мг/дм ³	МУ 31-10/04
15	Нитраты (по NO ₃)	2,97	≤ 45,0	мг/дм ³	РД 52.24.480-2006
16	Нитриты (по NO ₂)	0,05	≤ 3,3	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
17	Свинец	0,0002	≤ 0,01	мг/дм ³	МУ 31-03/04
18	Сульфаты	40,0	≤ 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.159-00
19	Хлориды	4,9	≤ 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.96-97
20	Фториды	0,53	≤ 1,5	мг/дм ³	РД 52.24.360-2008
21	Цинк	0,0023	≤ 1,0	мг/дм ³	МУ 31-03/04
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Химик-эксперт		Кулыгина Т.Е.			

КОД ПРОБЫ Ш.Р. 21.10.15.1637.А с оз.

Микробиологические исследования:

№	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Ед. измер.	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	≤ 100	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	≤ 100	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
лаборант		Стрелкова Л.А.			
врач-бактериолог		Погорелко И.А.			
Заведующая лабораторией:		Хромова И. Н.			
Общее количество страниц _____ ; страница _____					
Идентификационный код протокола Ф 5.4.17.2014					

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,
ИНН 3702068421 КПП 370643001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам исследований

к протоколу лабораторных исследований № 465 от 23.10.2015 г.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»

Исследованная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Помощник санитарного врача




(подпись)

Колошва Е.В.

(Ф.И.О.)

Главный врач



(подпись)

А.Н. Степин

(Ф.И.О.)