

**Санитарно - химические исследования
горячей воды в котельной №2 МУП "ЖКХ с. Китово"
2015 год**

№ /п	Объект	Мутность, МГ/ДМ ³ (норма 1,5 МГ/ДМ ³)				Среднее за год
	котельная №2	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	исх. вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	после т/обменника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Железо, мкг/кг (норма 0,3 мг/дм³)					
	исх. вода	0,21	0,06	0,09	0,2	0,14
	после т/обменника	0,28	0,15	0,17	0,25	0,21
	рН (норма 6-9)					
	исх. вода	7,63	8,2	7,2	7,7	7,68
	после т/обменника	7,63	8,2	7,2	7,7	7,68
	t гр. С	63,5	66,1	63,3	64,3	64,3

И.о. директора МУП "ЖКХ с Китово"

С.В. Абрамов

